

WYJAŚNIENIE TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Włocławek, dnia 5.10.2026 r.

Nr postępowania: ZO.331.17.2026

Dotyczy postępowania pn.:

„Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku głównym stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”

W związku z pytaniem Wykonawcy dotyczącym parametrów technicznych urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku – udziela następującego wyjaśnienia treści Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie Wykonawcy

Wykonawca zwrócił się o potwierdzenie, czy urządzenie posiadające następujące parametry kwalifikuje się do zaoferowania w prowadzonym postępowaniu:

- a) wydajność chłodzenia: 0,65–4,1 kW,
- b) wydajność grzania: 0,93–4,2 kW,
- c) klasa energetyczna chłodzenia: A+++,
- d) klasa energetyczna grzania: A++,
- e) poziom akustyczny jednostki wewnętrznej: 56 dB(A),
- f) poziom akustyczny jednostki zewnętrznej: 62 dB(A),
- g) maksymalny przepływ powietrza: 1180/1030/940/850/600 m³/h,
- h) czynnik chłodniczy: R32,
- i) ilość czynnika chłodniczego: 0,60 kg.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że wskazany w pkt 1 ppkt 1 lit. g) Opisu przedmiotu zamówienia parametr:

„maksymalny przepływ powietrza – 2.100–2.300 m³/h”

dotyczy przepływu powietrza jednostki zewnętrznej klimatyzatora.

Parametr ten nie odnosi się do przepływu powietrza jednostki wewnętrznej.

Powyższe wyjaśnienie wynika z konstrukcji wymagań technicznych przyjętych przez Zamawiającego dla kompletu składającego się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. OPZ przewiduje dostawę i montaż 6 takich kompletów, określając minimalne parametry pojedynczego urządzenia. ZO-331-17-2026-Zal nr 2 Opis pr...

W związku z powyższym wskazane przez Wykonawcę wartości:

1180/1030/940/850/600 m³/h

odnoszące się do wydajności wentylatora jednostki wewnętrznej, nie mogą być bezpośrednio porównywane z wymaganiem 2.100–2.300 m³/h dotyczącym jednostki zewnętrznej.

W celu potwierdzenia spełnienia wymagania określonego w lit. g) Wykonawca powinien wykazać parametr maksymalnego przepływu powietrza oferowanej jednostki zewnętrznej.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z OPZ dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie określonym dokumentacją postępowania. ZO-331-17-2026-Zal nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.

Doprecyzowanie OPZ

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Zamawiający wyjaśnia, że pkt 1 ppkt 1 lit. g) Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia należy rozumieć następująco:

g) maksymalny przepływ powietrza jednostki zewnętrznej – 2.100–2.300 m³/h.

Powyższe stanowi doprecyzowanie istniejącego wymagania Zamawiającego i nie wprowadza nowego parametru technicznego urządzenia.

Pozostałe wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji postępowania nr ZO.331.17.2026 i zostaje udostępnione wszystkim zainteresowanym Wykonawcom na jednakowych zasadach.

ZAMAWIAJĄCY

Zastępca Dyrektora

Jacek Lebiecki